



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (D.o.P.) in accordo al Reg. 574/2014

N.025 D.o.P. 03/09/2024

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MP INOX 4

Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0.4 mm

Range diametri: 80 ÷ 350 mm

- Designazione 1) con guarnizioni Sistema Camino EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O(50)

- Designazione 2) con guarnizioni Canale da fumo EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50040 O(50)M

- Designazione 3) con guarnizioni Condotto fumario EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50040 O

- Designazione 4) senza guarnizioni Canale da fumo EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G(600)M

- Designazione 5) senza guarnizioni Condotto fumario EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G

2. Uso previsto:

Sistema camino, condotto fumario e canale da fumo per convogliare i fumi della combustione da apparecchio all'atmosfera esterna

3. Fabbricante:

ETNA SRL
VIA NINO BIXIO 42
42045 LUZZARA – Fraz. VILLAROTTA (RE)
TEL. 0522/820114 – 0522/820857
Partita IVA: 01517900351
Internet : www.etnainox.it
Mail: etna@etnainox.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 2+ e sistema 4 (terminali)

6. - a) Norma armonizzata: EN 1856-1-2 : 2009

Organismi notificati:

Istituto Giordano S.p.a. con numero di identificazione 0407 | via Rossini, 2 -47814 - Igea marina (RN) - Italia

ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza continua, la valutazione e l'evoluzione del controllo di produzione in fabbrica e ha rilasciato il certificato della produzione di fabbrica.

ETNA SRL

Via Nino Bixio, 42, 42045 LUZZARA fraz. VILLAROTTA (RE) ITALY

Tel.:0522/820114 – 0522/820857

<http://www.etnainox.it> - E-mail: etna@etnainox.it – Pec: etnainox@pec.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 01517900351 Rea RE – 191931 Capitale sociale € 150.000,00 i.v.



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:

0407-CPR-1407 (IG-083-218)

- b) Valutazione tecnica europea:

Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Prova di tipo	Norma Tecnica Armonizzata
Dimensioni nominali Ø(mm)	Designazione 1-2-3-4-5 Da 80 a 350	Dich. Costruttore	EN 1856-1-2:2009
Materiale parete	Designazione 1-2-3-4-5 AISI 316L spessore da denominazione L50040 (4/10 mm)	Dich. Costruttore	EN 1856-1-2:2009
Resistenza a compressione ¹	Designazione 1-2-3-4-5 Carico di progetto a compressione per Ø80 ÷ 180 F > 3300 N per Ø200 ÷ 300 F > 5400 N per Ø350... F > 6300 N Carico di progetto del supporto per Ø80 ÷ 180 F > 3500 N per Ø200 ÷ 300 F > 3100 N per Ø350... F > 5700 N Carico di progetto a trazione per Ø80 ÷ 180 F > 4000 N per Ø200 ÷ 300 F > 3400 N per Ø350... F > 2700 N	prova n.361412	EN 1856-1-2:2009
Resistenza al fuoco e distanza dai materiali infiammabili	Designazione 1 - 2 O 50 Designazione 3 O Designazione 4 G 600 M Designazione 5 G	prova n.213244 prova n.213245 Prova n.213517 Prova n.213517	EN 1856-1-2:2009
Tenuta ai gas	Designazione 1-2-3 P1 Designazione 4-5 N1	prova n.213244 prova n.213517	EN 1856-1-2:2009
Coefficiente di resistenza	Designazione 1-2-3-4-5 Secondo EN 13384-1	Dich.	EN 1856-1-

¹ Secondo il §4.1.2.2 di EN 1859:2013 il carico di progetto è inferiore ad 1/3 del più piccolo dei carichi di rottura dei tre campioni messi in prova. Vedi Tab 2

ETNA SRL

Via Nino Bixio, 42, 42045 LUZZARA fraz. VILLAROTTA (RE) ITALY

Tel.:0522/820114 - 0522/820857

<http://www.etnainox.it> - E-mail: etna@etnainox.it - Pec: etnainox@pec.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 01517900351 Rea RE - 191931 Capitale sociale € 150.000,00 i.v.

al flusso dei componenti
non lineari

Costruttore 2:2009

Terminali	Designazione 1	antivento: resistenza al flusso $\zeta=1.19$ cappello cinese: resistenza al flusso $\zeta=1.48$ tronco conico: resistenza al flusso $\zeta=1.17$	prova n.195700 prova n.195701 prova n.195702	EN 1856-1- 2:2009
Valore di rugosità media	Designazione 1-2-3-4-5	1 mm (secondo EN 13384-1)	Dich. Costruttore	EN 1856-1- 2:2009
Resistenza termica ¹	Designazione 1-2-3-4-5	Trascurabile	Dich. Costruttore	EN 1856-1- 2:2009
Resistenza allo shock termico	Designazione 1-2-3	O - T 200°C Tenuta ai gas dopo stress termico	prova n.213244	EN 1856-1- 2:2009
	Designazione 4-5	G - T 600°C Tenuta ai gas dopo shock a 1000°C	prova n.213517	
Resistenza alla flessione	Designazione 1	Resistenza a trazione NPD Massima inclinazione dalla verticale 90°-2m	Dich. Costruttore prova n.360245	EN 1856-1- 2:2009
		 h=1m autoportante sopra l'ultimo supporto	prova n.360245	
		 Distanza max dei supporti laterali 2m	prova n.360245	
	Designazione 2-4	 Massima inclinazione della verticale 90° Massima lunghezza tratto inclinato 2 mt	prova n.360245	
	Designazione 3-5	 Massima inclinazione della verticale 45° Massima lunghezza tratto inclinato 2 m	prova n.360245	
Resistenza alla condensa	Designazione 1-2-3-4-5	W	prova n.195190-	EN 1856-1- 2:2009

¹ La conduttività termica media a 100°C per la lana di roccia è posta a $\lambda=0.039$ W/mK. L'aumento della temperatura di prova fino a 160°C comporta una diminuzione della resistenza termica dichiarata inferiore o uguale al 10%

ETNA SRL

Via Nino Bixio, 42, 42045 LUZZARA fraz. VILLAROTTA (RE) ITALY

Tel.:0522/820114 - 0522/820857

<http://www.etnainox.it> - E-mail: etna@etnainox.it - Pec: etnainox@pec.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 01517900351 Rea RE - 191931 Capitale sociale € 150.000,00 i.v.



195191

Durabilità alla corrosione	Designazione 1-2-3-4-5	V2	prova n.205089	EN 1856-1-2:2009
Resistenza al gelo/disgelo	Designazione 1-2-3-4-5	Resistente	Dich. Costruttore	EN 1856-1-2:2009
Contatto Accidentale	Designazione 1-2-3-4-5	eventualmente usare uno schermo protettivo	prova n.213244-213517	EN 1856-1-2:2009
Sostanze dannose	Designazione 1-2-3-4-5	Non presenti	Dich. Costruttore	EN 1856-1-2:2009

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Libretto d'istruzioni, Targa prodotto e Targa camini

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all' insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luzzara (RE), 03/09/2024

ILARIA PORTIOLI
Amministratore Delegato

ETNA SRL

Via Nino Bixio, 42, 42045 LUZZARA fraz. VILLAROTTA (RE) ITALY

Tel.:0522/820114 - 0522/820857

<http://www.etnainox.it> - E-mail: etna@etnainox.it - Pec: etnainox@pec.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 01517900351 Rea RE - 191931 Capitale sociale € 150.000,00 i.v.